

## CRNA GORA

### OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za uređenje prostora

i održivi razvoj

Br. UPI. 09-322/20- 134

Mojkovac, 17.09.2020. godine

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj opštine Mojkovac, u postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu projekta „Zaštita i uređenje vodoizvorišta „Gojakovići“ kod Mojkovca“, sprovedenom po zahtjevu Opštine Mojkovac, na osnovu člana 14 a u vezi sa članom 5 stav 1 tačka 2 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18), člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, broj 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i člana 10 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave („Sl. list CG opštinski propisi“, broj 39/18 i 2/19) **d o n o s i:**

### R J E Š E N J E

**I - URTVRĐUJE SE da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu** za projekat „Zaštita i uređenje vodoizvorišta „Gojakovići“ kod Mojkovca“, sprovedenom po zahtjevu Opštine Mojkovac, čija se izgradnja planira na dijelu katastarskih parcela broj 425, 907, 908, 910, 926/1, 972, 973 i katastarskih parcela broj 908, 950, 951, 413 u zoni van građevinskog zemljišta izvan urbanog područja, PUP-a Mojkovac.

**II –** Nosilac projekta je dužan da ovo rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije kako bi se ispoštovala mjere zaštite, pri izradi tehničke dokumentacije i iste provjerile u postupku tehničke kontrole projekta i tehničkog pregleda objekta.

### O b r a z l o ž e n j e

Nosilac projekta Opština Mojkovac, Trg Ljubomira Bakoča bb, obratila se Zahtjevom broj 09-332/20-1098, dana 07.09.2020. godine, Sekretarijatu za uređenje prostora i održivi razvoj opštine Mojkovac, za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat „Zaštita i uređenje vodoizvorišta „Gojakovići“ kod Mojkovca“, čija se izgradnja planira na dijelu katastarskih parcela broj 425, 907, 908, 910, 926/1, 972, 973 i katastarskih parcela broj 908, 950, 951, 413 u zoni van građevinskog zemljišta izvan urbanog područja, PUP-a Mojkovac.

Uvidom u spisak projekata Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđeno je da se projekat nalazi u Listi II pomenute uredbe u dijelu koji se odnosi na „Vodovi za transport, sa ili bez pratećih objekata“ (tačka 4), u stavu „a“, „predviđeno je da se za vodove za transport gasa, supstanci opasnih po vode, hemikalija, pare ili tople vode, vode za piće, otpadne vode, nafte i naftnih derivata, ugljendioksida u svrhu geološkog skladištenja,

uključujući i potisne stanice, prečnika manjeg ili jednakog 800 milimetara i dužine koja ne prelazi 40 kilometara“, za koje se postupak procjene sprovodi po odluci nadležnog organa.

Uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, priložena je i dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Nakon razmatranja podnietog zahtjeva i ocjene mogućih uticaja predmetnog projekta, Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj opštine Mojkovac je konstatovao da zahtjev sadrži podatke relevantne za odlučivanje.

Postupajući po zahtjevu nosioca projekta, a shodno odredbama člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj opštine Mojkovac je obavijestio zainteresovane organe, organizacije i javnost, organizovao javni uvid i obezbijedio dostupnost podataka i dokumentacije nosioca projekta u prostorijama Sekretarijata u zgradi Opštine Mojkovac i na web adresi Opštine. U ostavljenom roku niko od zainteresovane javnosti nije dostavio svoje mišljenje.

Razmatranjem predmetnog zahtjeva Nosioca projekta i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj opštine Mojkovac je utvrdio razloge na kojima se zasniva donošenje datog rješenja:

- Na predmetnoj lokaciji se planira rekonstrukcija djelova, zaštita i uređenje vodoizvorišta „Gojakovići“ kod Mojkovca. Realizacija predmetnog projekta planirana je na dijelu katastarskih parcela broj 425, 907, 908, 910, 926/1, 972, 973 i katastarskih parcela broj 908, 950, 951, 413 u zoni van građevinskog zemljišta izvan urbanog područja, PUP-a Mojkovac.
- Namjena predviđenog objekta je vodozahvat za kanalisanje postojećeg izvora i snadbijevanje vodom grada i okoline.
- Predmetnim projekatom predviđeno je:
  - zahvatanje vode sa gornjeg izvora i odvođenje cvjevovodom do donjeg izvora Gojakovići,
  - izgradnja zaštite potoka, od cokla i mreže, kako bi se spriječio kontakt sa potokom i slivanje vode u potok od gornjeg izvora,
  - kaptiranje gornjih mlazeva na donjem izvoristu i njihovo kontrolisano uvođenje u postojeću sabirnu komoru,
  - rekonstrukcija postojeće kaptaže 1 (uklanjanje postojećeg filtera i izgradnja drenažnog rova) i izgradnja kaptaže 2,3 i 4 (drenažni rovovi),
  - automacko hlorisanje vode gasnim hlorinatorima u hlorinatorskoj stanici,
  - izrada sanitarnog čvora i odvod fekalnih voda iz stražarnice u vodonepropusnu septičku jamu.
- Mogući uticaji koji se mogu javiti u toku izvođenja radova i funkcionisanja projekta su: **na vazduh** – ne očekuje se ugrožavanje kvaliteta vazduha imajući u vidu da će se svi planirani radovi vršiti ručno, **na vode** – prilikom izvođenja radova može javiti eventualno zamućenje, usljed neadekvatnog pridržavanja mjera zaštite, **na zemljište** - neadekvatno odlaganje otpada (građevinski šut i materijal iz odkopa) može dovesti do devastacije prostora prilikom izvođenja projekta, **buka** – ne očekuje se uticaj buke na okolinu imajući u vidu da će se radovi na

kaptažama i iskopu kanala za postavljanje cjevovoda izvoditi ručno bez upotrebe mehanizacije.

- Neophodno je preduzeti sve zakonske mjere kako bi se svi privremeni uticaji na životnu sredinu minimizirali.
- Implementirati sve uslove i zahtjeve koje utvrđuju nadležni organi države Crne Gore pri izdavanju odobrenja i saglasnosti za izvođenje radova,
- Sprovesti sve zakonske procedure za aktivnosti za koje se traže dozvole, odobrenja i saglasnosti, sa posebnim akcentom na upotrebu i korišćenje podzemnih i površinskih voda,
- **Mjere upravljanja građevinskim otpadom** - Nastali otpad, strugotinu, ostatke ambalaže pojedinih elemenata koji se ugrađuju i slično, potrebno je pažljivo pokupiti i odvesti na za to predviđenu deponiju. Po završetku radova, cjelokupni korišćeni pojas gradilišta urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, višak materijala vratiti u skladište.
- **Mjere zaštite okoline** – izabrati kvalitetne materijale, voditi računa o njihovoj pravilnoj upotrebi i redovno nadgledanje i održavanje predviđenih kaptaža.
- **Sanacija okoline** - Po završetku radova, cjelokupni korišćeni pojas gradilišta urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, višak materijala vratiti u skladište, a otpadni materijal sa gradilišta odvesti na odgovarajuću deponiju. Kolovozne i pješačke površine popraviti, a travnate površine isplanirati i zasijati travom te očistiti kolovozne kanale.
- **Mjere koje se preduzimaju u slučaju izbijanja hlora** - Ako dođe do izbijanja hlora, treba reagovati brzo, budući da je gasni hlor otrovan. U slučaju manjeg isticanja, mjesto propuštanja hlora može se pronaći pomoću flašice sa amonijakom.
  - a) U slučaju da dođe do pukotine na dijelu cjevovoda od vakum regulatora (dozatora), do mjesta injektiranja, neće doći do isticanja hlora u prostoru, jer se tada automatski prekida odvod hlora iz vakum regulatora (što se može primijetiti opadanjem koncentracije hlora u vodi).
  - b) U slučaju da dođe do curenja hlora na instalaciji, od boce do vakuum regulatora, mora se odmah zatvoriti dovod hlora (ventil na boci sa hlorom), dok se kvar ne otkloni.
  - c) U slučaju da je do propuštanja hlora došlo na ventilu boce sa hlorom, ventil treba zatvoriti, a ako to ne pomaže treba pritegnuti sigurnosnu kapu i obavijestiti dobavljača.
  - d) U slučaju da do isticanja hlora dolazi na boci onda:
    - bocu postaviti tako da procurelo mjesto dođe gore, da umjesto tečnog ističe gasoviti hlor.
    - po mogućnosti staviti deblji sloj gume (na mjestu izbijanja) i stegnuti žicom.
    - nepotapati nikako bocu u vodu, jer se time pospješuje curenje.
    - obratiti se stručnom licu.
  - e) U slučaju da klincerit zaptivka između vakuumskog regulatora i ventila na boci ne zaptiva. Propuštanje hlora na ovom mjestu eliminiše se promjenom zaptivke. Primijeti li se prljavština na zaptivci ili ventilu, znak je prevelike ili premale zategnutosti matice. Prilikom svakog rastavljanja potrebno je upotrebiti novu, čistu klincerit zaptivku, a matica se ne smije prejakom zategnuti.

Imajući u vidu predhodno navedeno, Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj, na osnovu sprovedenog postupka, razmatranja zahtjeva nosioca projekta, uvida u dostavljenu

dokumentaciju, a primjenom odredaba člana 14 a u vezi sa članom 5 stav 1 tačka 2 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18), odlučio je kao u dispozitivu ovog rješenja.

**UPUSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI:** Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Mojkovac, u roku od 15 dana od dana prijema istog. Žalba se predaje preko ovog Sekretarijata u dva primerka, taksirana sa 3,00€ administrativne takse na žiro- račun broj 535- 7106777-57, a ista se može izjaviti i na zapisnik.

**DOSTAVITI:**

- nosiocu projekta
- u Javnu knjigu o sprovedenom postupku
- Republičkoj ekološkoj inspekciji
- a/a

**Obradila**

Bojana Zejak, spec. zzs

*Bojana Zejak*



**SEKRETAR**

Jović Marković