

Na osnovu člana 223 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), člana 58 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 38/20), člana 70 Statuta opštine Mojkovac („Sl. list CG - opštinski propisi“, br. 29/18) i člana 4 stav 2 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl. list CG - opštinski propisi“, br. 43/20), Predsjednik opštine Mojkovac, **d o n o s i**

ODLUKU

o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: trafostanice TS 10/0, 4 kV, 2x1000 kVA sa 10 kV dovodnim vodom

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se lokacija sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju i postavljanje lokalnog objekta od opšteg interesa - trafostanice TS 10/0, 4 kV, 2x1000 kVA sa 10 kV dovodnim vodom.

Član 2

Lokacija za izgradnju novog objekta, trafostanice TS 10/0, 4 kV, 2x1000 kVA sa 10 kV dovodnim vodom, na lokaciji koju čine djelovi kat. parcela broj: 425/13 i 425/8 KO Gornja Polja, odnosno na dijelu urbanističkih parcela UP 5 i UP 6, u zahvatu DUP-a „Babića Polje 2 - dio - Biznis zona“ („Sl. list CG - opštinski propisi“ br. 29/18).

Član 3

Sastavni dio ove Odluke su: Programski zadatak za elementima urbanistiko-tehničkih uslova i situacija planirane trase elektroenergetskih vodova.

Član 4

Na osnovu ove Odluke izrađuje se i reviduje Glavni projekat lokalnog objekta od opšteg interesa, izdaje odobrenje za gradnju i odobrenje za upotrebu objekta.

Član 5

Odobrenje za izgradnju objekta i odobrenje za upotrebu objekta izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove uređenja prostora.

Član 6

Donošenjem ove Odluke utvrđuje se javni interes za izgradnju planiranog objekta od opšteg interesa.

Broj: 01-018/21-2033
Mojkovac, 31.12.2021. godine



PROGRAMSKI ZADATAK

SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa –
trafostanice TS 10/0, 4 kV, 2x1000 kVA sa 10 kV dovodnim vodom.

Pravni osnov za donošenje predmetnog Programskog zadatka za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - trafostanice TS 10/0, 4 kV, 2x1000 kVA sa 10 kV dovodnim vodom, sadržan je u članu 5 stav 1 tačka 2 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 43/20), kojom je propisano da je programski zadatak sastavni dio Odluke o određivanju lokacije za izgradnju lokalnih objekata od opšteg interesa.

Donošenju predmetne Odluke o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa pristupilo se po zahtjevu ALWID d.o.o. iz Mojkovca, br. 09-332/21-1333 od 09.12.2021. godine, u skladu sa čl. 223 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20) i čl. 3 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 43/20). Cilj izgradne objekta je obezbjeđivanje pouzdanog i kvalitetnog napajanja električnom energijom investitora ALWIR DOO u „Biznis Zoni“.

U skladu sa smjernicama Prostorno urbanističkog plana opštine Mojkovac definisani su elementi urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa.

ELEMENTI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

I PLANIRANO STANJE

Planirana namjena predmetne lokacije je Industrijsko-poslovna zona.

Saobraćajna, hidrotehnička, telekomunikaciona, **elektro distributivna i druga komunalna Infrastruktura i pripadajuće mreže snabdijevanja**, kao i benzinske ili gasne stanice, u skladu s rezultatima zakonom propisane procjene uticaja, kao i sve vrste sporta i rekreacije, kampova, zelenila i urbane opreme i mobilijara, kompatibilni su sa svim planiranim pretežnim sadržajima u obuhvatu plana.

Lokacija za izgradnju novog objekta, trafostanice TS 10/0, 4 kV, 2x1000 kVA, čine dijelovi kat. parcela broj: 425/13 i 425/8 KO Gornja Polja, odnosno na dijelu urbanističkih parcela UP 5 i UP 6, u zahvatu DUP-a „Babića Polje 2 - dio - Biznis zona“.

Lokacija za izgradnju 10 kV dovodnog kabla – veza sa postojećom trafostanicom, ide trasom postojećih saobraćajnica, preko katastarskih parcela 415, 1973/1, 1972, 426/3, 425/4 i 425/1 KO Gornja Polja, ili trasom postojećih saobraćajnica, preko katastarskih parcela 415, 1973/1, 177, 425/1 KO Gornja Polja.

Elektroenergetika

Postojeće stanje

Osnovi izvor napajanja električnom energijom u opštini Mojkovac je razvodno postrojenje 220/110/35/10kV "Mojkovac".

Transformatorska stanica 110/35 kV napaja se dalekovodom 110 kV iz TS 110/35 kV „Ribarevine“.

Transformatorska stanica 220/110 kV napaja se dalekovodom 220 kV iz TE „Pljevlja“.

Potrošači na gradskom i seoskom području se napajaju električnom energijom preko trafostanice 35/10 kV „Mojkovac“. Dalji razvod se vrši preko trafostanica 10/0,4 kV koje su na gradskom području povezane u 10 kV prsten.

Na seoskom (ruralnom) području trafostanice su u „T“ spoju koje ne pružaju neku sigurnost u snabdijevanju električnom energijom.

Mreža 10kV na gradskom području je kablovska a na seoskom uglavnom vazдушna.

Pored navedenih trafostanica u Mojkovcu se nalazi i elektrovučno postrojenje "Mojkovac" u službi željezničke pruge „Beograd – Bar“.

Na prostoru zahvata DUP-a „Babića polje 2 - Biznis zona” u opštini Mojkovac, od objekata elektroenergetske infrastrukture prolazi dalekovod 10kV (AlFe 3x35mm²) preko koga se snabdijevaju električnom energijom trafostanice 10/0,4kV sa područja Gornjeg i Donjeg polja i drugih sela u okolini.

Sa dva nadzemna voda 0,4kV (uže AlFe 4x35mm²) se napajaju domaćinstava i dva montažna objekta bivše Bojne njive. Navedeni objekti u zahvatu plana se napajaju iz MBTS 10/0,4kV (630kVA) „Babića polje“, koja je u kontaktnoj zoni, i ima instalisanu snagu 400kVA.

II USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU OBJEKATA ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

Kriterijumi i smjernice za izgradnju elektroenergetske infrastrukture

Strategija razvoja energetike Crne Gore do 2030 god. obavezuje na postepeno usvajanje standarda EU u oblasti naponskih nivoa što će rezultirati uvođenjem jednog srednjeg napona (20kV) umjesto dva: 35kV i 10kV; jedne transformacije 110/20kV umjesto trostepene 110/35/10kV.

Standard za pojedine elemente mreže usaglašen je u duhu preporuka i smjernica EPCG (Elektroprivreda Crne Gore).

Elektroenergetski objekti se grade u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, Prostornim planom CG, tehničkim i drugim propisima. Odobrenje za izvođenje radova ispod, iznad ili pored elektroenergetskog objekta izdaje energetska subjekt koji je vlasnik, odnosno korisnik energetskog objekta.

Trafostanice 10/0,4kV

Planom predviđene trafostanice 10/0,4kV su tipske montažno-betonske kućice (MBTS) urađene u skladu sa Tehničkom preporukom TP-1b, donijetom od strane EPCG (Elektroprivreda Crne Gore a.d. Nikšić). Predviđa se tipizirana oprema u trafostanicama koja se sastoji od srednjenaponskog postrojenja, 2 transformatora snage 1000 kVA i 0.4V-nog postrojenja a sve u skladu sa navedenom Tehničkom preporukom TP-1b. Tip budućih transformatora će odrediti stručna služba CEDIS-a (Crnogorski elektrodistributivni sistem), koji je i vlasnik većine trafostanica i u čijem sastavu je održavanje istih.

Raspored opreme i položaj energetskog transformatora u trafostanicama moraju biti takvi da obezbijede što racionalnije korišćenje prostora, jednostavnost rukovanja, ugradnje i zamene pojedinih elemenata i blokova i omogućiti efikasnu zaštitu od direktnog dodira dijelova pod naponom.

Kućice za trafostanice trebaju biti u skladu sa Tehničkom preporukom TP-1b, a svojim oblikom, bojom fasade i adekvatnim arhitektonskim rješenjem, moraju biti prilagođene okolini. Kada se trafostanica izvodi kao slobodnostojeći objekat, zahvaljujući savremenom kompaktnom dizajnu, spoljni izgled objekta može biti u potpunosti prilagođen zahtjevima urbanista, tako da zadovoljava urbanističke i estetske uslove, odnosno da se potpuno uklapa u okolni prostor.

Za TS 10/0,4 kV propisan je maksimalni nivo buke od 30 dB noću i 40 dB danju. Zidovi TS 10/0,4 kV treba da budu sa ugrađenim zvučnoizolacionim materijalom koji će ograničiti nivo buke. Zbog sprečavanja negativnog uticaja na životnu sredinu u slučaju havarija usljed izlivanja transformatorskog ulja, potrebno je ispod transformatora izgraditi kade ili jame za skupljanje ulja.

Za sve trafostanice projektima uređenja terena obezbijediti kamionski pristup, najmanje širine 3m. Ukoliko se TS 10/0,4 kV gradi na javnoj površini u zoni raskrsnice, njen položaj mora biti takav da ne ugrožava preglednost, bezbjednost i komfor kretanja svih učesnika u saobraćaju.

Predviđena snaga transformatora je 1000kVA i primarni namotaj 10kV prespojiv na napon 20kV.

10kV mreža

Za podzemnu 10 kV mrežu, na prostoru ovog DUP-a, preporučuju se kablovi tipa XHE 49-A 3x(1x240 mm², 12/20kV). Konačan izbor tipa kabla izvršiće stručna služba CEDIS-a (Crnogorski elektrodistributivni sistem), prema tipizaciji 10 kV-nih kablova.

Kablove polagati slobodno u kablovskom rovu, minimalne dubine 0.8m a širine zavisno od broja kablova, a na mjestima prolaza kablova ispod saobraćajnica, kao i na svim onim mjestima gdje se može očekivati povećano mehaničko opterećenje kabla (kabal treba izolovati od sredine kroz koju prolazi), kroz kablovsku kanalizaciju, smještenu u rovu dubine 1m.

Nakon polaganja, a pre zatrpavanja kabla, investitor je dužan obezbijediti katastarsko snimanje tačnog položaja kabla, u skladu sa zakonskim odredbama. Na tom snimljenom grafičkom prilogu trase kabla treba označiti tip i presek kabla, tačnu dužinu trase i samog kabla, mjesta njegovog ukrštanja, približavanja ili paralelnog vođenja sa drugim podzemnim instalacijama, mjesta položene kablovske kanalizacije sa brojem korišćenih i rezervnih cijevi.

Ukoliko to zahtijevaju tehnički uslovi stručne službe CEDIS-a, zajedno sa kablom, na oko 0.4m dubine, u rov položiti i traku za uzemljenje, FeZn 25x4mm.

Duž trase kablova ugraditi standardne oznake koje označavaju kabl u rovu, mjesta kablovskih spojnica, početak i kraj kablovske kanalizacije, ukrštanje, približavanje ili paralelno vođenje kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama i sl. Eventualna izmještanja postojećih kablova, zbog novih urbanističkih rješenja, vršiti uz obavezno prisustvo predstavnika CEDIS-a i pod njihovom kontrolom. U tim slučajevima, otkopavanje kabla mora biti ručno, a sam kabal mora biti u beznaponskom stanju.

Pri izvođenju radova preduzeti sve potrebne mjere zaštite radnika, građana i vozila, a zaštitnim mjerama omogućiti odvajanje pješačkog i motornog saobraćaja. Na mjestima, gdje je radi polaganje kablova, izvršeno isijecanje regulisanih površina, iste dovesti u prvobitno stanje.

Za građenje planiranih trafostanica kao i za izvođenje kablovskih vodova, investitori su dužni da obezbijede projektnu dokumentaciju, kao i da obezbijede tehničku kontrolu (reviziju) tih projekata. Investitori su dužni da obezbijede potrebnu dokumentaciju za izdavanje građevinske dozvole, kao i stručni nadzor nad izvođenjem radova. Kod izvođenja radova, izvođač je dužan uskladiti svoje radove sa ostalim građevinskim radovima, kako ne bi dolazilo do oštećenja već izvedenih radova i poskupljenja gradnje.

Nakon završetka radova, investitor je dužan zahtijevati vršenje tehničkog pregleda i nakon njega podnijeti zahtev za izdavanje upotrebne dozvole.

III PRILOZI

1. LN 269 KO Gornja Polja, broj 116-919-2286/2021 od 24.12.2021. godine, izdat od strane Uprave za katastar i državnu imovinu, PJ Mojkovac
2. Kopija plana broj 116-917/21-362 DJ od 24.12.2021. godine, izdat od strane Uprave za katastar i državnu imovinu, PJ Mojkovac
3. Uslovi za izradu tehničke dokumentacije, broj 30-20-06-5769 od 28.12.2021. godine, izdati od strane CEDIS doo – REGION 6, Bijelo Polje.
4. Mišljenje o potrebi izrade elaborate procjene uticaja na životnu sredinu br. 09-322/22-05 od 10.01.2022. godine, Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj opštine Mojkovac
5. Izvod iz DUP-a „Babića Polje 1“, 09 Plan elektroenergetske infrastrukture

SEKRETARIJAT ZA URĐENJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ



CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINUPODRUČNA JEDINICA
MOJKOVAC

Broj: 116-919-2286/2021

Datum: 24.12.2021.

KO: GORNJA POLJA

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE MOJKOVAC BR.09-332/21-1401 OD 23.12.2021. GOD., MOJKOVAC, za potrebe UT USLOVA izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 269 - IZVOD

Podaci o parcelama										
Broj		Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
425	8			2 1	18/08/2020	BABIĆO POLJE	Livada 3. klase KUPOVINA		5113	23.01
425	13			2 1	29/04/2021	BABIĆO POLJE	Livada 3. klase KUPOVINA		3355	15.10
									8468	38.11

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto		Obim prava
0000002007100	OPŠTINA MOJKOVAC TRG LJUBOMIRA BAKOČA BB Mojkovac		1/1

Podaci o teretima i ograničenjima						
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Opis prava
425	8			1	Livada 3. klase	Pravo zakupa Zabilježba zakupa u korist DOO „ALWIR“, Mojkovac-zakupac, PIB:03347176, na period od 10 godina sa moguć nošću produženja na još 10 godina, po osnovu Ugovora o zakupu UZZ broj 176/2021-NKCG-BP 13/2021 od 09.06.2021.godine, zaključen između Oštine Mojkovac-zakupodavca i DOO „ALWIR“, Mojkovac-zakupac, PIB: 03347176-zakupca, sačinjen u formi notarskog zapisa kod notara Svetozara Bogavca iz Bijelog Polja.
425	13			1	Livada 3. klase	Pravo zakupa Zabilježba zakupa u korist DOO „ALWIR“, Mojkovac-zakupac, PIB:03347176, na period od 10 godina sa moguć nošću produženja na još 10 godina, po osnovu Ugovora o zakupu UZZ broj 176/2021-NKCG-BP 13/2021 od 09.06.2021.godine, zaključen između Oštine Mojkovac-zakupodavca i DOO „ALWIR“, Mojkovac-zakupac, PIB: 03347176-zakupca, sačinjen u formi notarskog zapisa kod notara Svetozara Bogavca iz Bijelog Polja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Datum i vrijeme: 24.12.2021. 13:45:54

Filipović Stanka, dipl. pravnik

GORICA

CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA: MOJKOVAC

Broj: 116-917/21-362 DJ

Datum: 24.12.2021.



Katastarska opština: GORNJA POLJA

Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 2

Parcele: 425/13, 425/8

KOPIJA PLANA


Razmjera 1: 2500



4
758
500
7
383
250

4
758
500
7
383
250

4
758
250
7
383
250



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:



Ovjerava
Službeno lice:

Primijeno: 31-12-2021			
Org. jed.	Jep. klas. br.	Redni broj	Prilog
09	332/21	1137	

 CEDIS Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul. I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	Sektor za pristup mreži Služba za pristup mreži Regiona 6 Ul. Volodina 15, Bijelo Polje tel: +382 487 168 fax: +382 487 168 Br. 30-20-06-5758 U B. Polju 28/12 2021. godine
	Obrazac br. 1	

OPŠTINA MOJKOVAC
SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ-MOJKOVAC

Na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17), postupajući po zahtjevu Opštine Mojkovac, Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj iz Mojkovca, broj 30-20-06-5758 od 28.12.2021. godine, a uzimajući u obzir informaciju dostavljenu od Opštine Mojkovac broj 30-20-06-1360 od 12.05.2021. godine (da Opština Mojkovac odustaje od planirane izgradnje trafostanice, po izdatim Uslovima br. 30-20-06-747 od 09.03.2021), za izdavanje uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju trafostanice 10/0,4kV, 2x1000kVA, sa dovodnim 10kV kablom, na lokaciji koju čine dijelovi kat. parcela broj 425/13 i 425/8 KO Gornja Polja, naselje Babića Polje u Mojkovcu, investitora DOO „ALWIR“ iz Mojkovca, izdaju se :

USLOVI ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Za naveden obekate, sa planiranom instalisanom snagom od 2x1000 kVA, definišu se uslovi za izradu tehničke dokumentacije na sledeći način :

Mjesto priključka: slobodna vodna 10kV čelija u MBTS 10/0,4kV, 1X400kVA „Babića Polje“-„140045A“, Babića Polje

Trafo reon: TS 35/10 kV: „Mojkovac“-„1400000“- (4+4) MVA

Drugi bitni uslovi za izradu tehničke dokumentacije:

Elektroenergetske instalacije objekta projektovati odnosno izvesti prema:

- Pravilniku o tehničkim normativima za elektroinstalacije niskog napona ("Sl. list SFRJ" br. 53/88, 54/88)
- P Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Sl. list SRJ" br. 28/95)
- Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja („Sl. List SRJ " br. 11/96)
- kao i svim drugim važećim pravilnicima i standardima za ovu vrstu objekata

Pri izradi projekta poštovati tehničke preporuke CEDIS-a:

- Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)
- Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta


Prije početka građenja investitor je u obavezi da pribavi katastar podzemnih i nadzemnih instalacija a njihovo eventualno izmještanje pada na teret Investitora.

Ukoliko se predmetni objekat gradi u zoni nadzemnog elektroenergetskog voda (dalekovoda) neophodno je uraditi Elaborat usklađenosti planiranog objekta i dalekovoda u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV ("Sl. list SRJ" br. 18/92).

Izdavanjem ovih Uslova, stavljaju se van snage Uslovi broj 30-20-06-747 od 09.03.2021.

Uslove obradio:

Glavni inženjer u Službi za pristup mreži Regiona 6,
Violeta Knežević, dipl.el.ing.



Crnogorski elektrodistributivni sistem
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona 6,
Milos Marić, dipl.el.ing.



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva: **OPŠTINA MOJKOVAC, SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA**
Trg Ljubomira Bakoča bb
- Sektor za pristup mreži-Službi za pristup mreži Regiona 6
- a/a

CRNA GORA
OPŠTINA MOJKOVAC
Sekretarijat za uređenje prostora
i održivi razvoj
Br. 09-322/22- 05
Mojkovac, 10.01.2022. godine

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac, postupajući po službenoj dužnosti, za davanje mišljenja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje trafostanice TS 10/0, 4kV, 2x1000kVA sa dovodnim kablom 10 kV, na osnovu člana 14 a u vezi sa članom 7 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, broj 75/18), **daje sljedeće**

M I Š L J E N J E

Članom 7 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, broj 75/18) predviđeno je da se propisom Vlade Crne Gore propisuju projekti za koje je obavezna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i projekti za koje se može zahtijevati izrada elaborata. Istim članom propisano je da nadležni organ odlučuje o potrebi izrade elaborata u svakom pojedinačnom slučaju za projekte za koje se može zahtijevati izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Uredbom Vlade CG („Sl. list RCG“, br. 20/07 i „Sl. list CG“, br. 47/13, 53/14 i 37/18) utvrđene su liste I i II projekata za koje je obavezna i za koje se može zahtijevati izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.


Uvidom u Listu II pomenute Uredbe, u dijelu koji se odnosi na infrastrukturne projekte, tačka 12, stav (o) predviđeno je da se za Trafostanice, rasklopna i konvertorska postrojenja napona 220kV (kilovolti) ili više, može zahtijevati izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu. U dijelu 4 iste liste, koji se odnosi na projekte vodova za transport, sa ili bez pratećih objekata, predviđeno je u stavu (b) da se za kablovske i vazdušne vodove naponskog nivoa 220 kilovolti ili manje čija dužina ne prelazi 15 km može zahtijevati izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.


Kako se u konkretnom slučaju radi o projektu izgradnje novog objekta – trafostanice TS 10/0,4kV, 2x1000kVA na lokaciji koju čine djelovi kat. parcela broj 425/13 i 425/8 KO Gornja Polja, sa dovodnim kablom 10 kV koji ide trasom postojećih saobraćajnica, preko kat. parcela br. 415, 1973/1, 1972, 426/3, 425/4 i 425/1 KO Gornja Polja, opština Mojkovac, mišljenja smo da je za predmetni projekat, **potrebno sprovesti postupak odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.**

Ovo mišljenje se izdaje stranci radi ostvarivanja prava kod nadležnog organa.

DOSTAVLJENO:

- Stranci, - u predmetu, - a/a

Obradila
Bojana Zejak


 **SEKRETAR**
Jovica Marković


DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "BABIĆA POLJE 1"

09. PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE


IZVOD




LEGENDA




Granica plana



Granica i broj katastarske parcele



Granica i broj urbanističke parcele



Planirana spratnost objekta

Elektroenergetska infrastruktura



postojeća TS 10/0.4 kV



planirana TS 10/0.4 kV



postojeći elektrovod 10 kV



planirani elektrovod 10 kV